

## 인천왕길역 금호어울림 실내공기질 측정결과 보고(공고)

상호(사업장 명칭)	금호건설(주)	성명(대표자)	조완석				
소재지	전라남도 나주시 시청길 4 (전화번호: 032-567-8481)						
시 공 자	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
			59.923㎡	59.967㎡	59.981㎡	59.99㎡	84.978㎡
	243세대	38세대	19세대	38세대	39세대	73세대	36세대
	사업계획 승인일	2022. 05. 31.					
측정자	상호	(주)아쌤환경연구원	등록번호	제5호			
소재지	전라북도 군산시 축동안3길 24, 한성빌딩 3층 (전화번호: 063-468-2077)						

공동주택 실내공기질 측정결과(단위:  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  또는  $\text{Bq}/\text{m}^3$ )

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동·호수)	거실 방향	폼알데하이드	벤젠	톨루엔	에틸벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
1지점	24.12.06 (13:50)	101-303	남동	60.6	3.1	14.2	38.2	175.7	2.0	밀폐 43.1 환기 41.9 ( )
				입주예정자 입회 여부	○	○	○	○	○	○
2지점	24.12.06 (13:27)	102-901	남서	24.0	3.4	902.3	29.5	60.9	3.9	밀폐 45.5 환기 19.2 ( )
				입주예정자 입회 여부	○	○	○	○	○	○
3지점	24.12.06 (14:02)	104-1703	남서	16.4	3.8	821.6	33.2	63.9	4.6	밀폐 110.3 환기 31.0 ( )
				입주예정자 입회 여부	○	○	○	○	○	○
4지점	24.12.06 (13:41)	103-1103	남서	30.9	3.3	417.1	40.9	125.7	4.3	밀폐 80.0 환기 23.6 ( )
				입주예정자 입회 여부	○	○	○	○	○	○
평균				33.0	3.4	538.8	35.5	106.6	3.7	밀폐 69.7 환기 28.9 ( )

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2024년 12월 30일

제출자 금호건설(주) (서명 또는 인)

특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장 귀하



첨부서류 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부

### 작성요령

1. 거실방향은 8방위로 구분하여 표시하여야 합니다.(예: 남동향, 남남향)
2. 공동주택 공기질 측정결과란의 라돈 항목은 해당 항목을 측정만 한 경우에만 작성합니다.
  - 가. '밀폐' 란에는 밀폐 조건에서의 측정값을 작성합니다.
  - 나. '환기' 란에는 환기설비(「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 제11조에 따른 환기설비를 말합니다. 이하 같습니다)의 가동조건에서 측정된 값을 작성합니다.
- 다. 라돈 항목의 괄호 안에는 밀폐 이후 환기설비를 가동할 때부터 라돈의 측정값이 권고기준에 도달할 때까지 걸린 시간을 작성합니다. 다만, 밀폐 조건에서 측정된 값이 권고기준보다 낮은 경우에는 작성하지 않습니다.

### 처리절차

